



**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 692 DEL 31 GENNAIO 2018**

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE DEGLI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Visti:

- dato atto che, le Aziende ASL del nostro comprensorio non effettuano più le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra previste dal D.P.R. 462/01;
 - stante l'obbligatorietà dell'esecuzione di tali verifiche, con nota in data 12 gennaio 2018 prot. n° 76, è stato richiesto preventivo di spesa per l'effettuazione di tali verifiche alle seguenti ditte:
 - C.E.V.I. S.r.l., con sede in Arezzo (AR) – Via XXV Aprile n° 34
 - SECUR CONTROL S.r.l., con sede in Torrita di Siena (SI) – Traversa Val di Chiana Ovest n° 26
 - CERTAT S.r.l., con sede in Terni (TR) – Via Mentana, n° 50
 - dato atto che l'effettuazione delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 462/01, riguarda le seguenti unità:
 - Impianto irriguo dell'Astrone;
 - Impianto irriguo del Fossalto;
 - Casotto di Ponticelli;
 - Callone Pontificio;
 - Impianto opere idrauliche Ponte dell'Adunata;
 - Cassa di espansione torrente Tresa;
 - Sede consortile;
 - Sede di Orvieto;
 - Impianti reflui Orvieto
- e che tale attività di verifica deve comprendere:
- analisi della documentazione tecnica esistente;
 - esame a vista degli impianti;
 - prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
 - misura della resistenza di terra;
 - misura dell'impedenza dell'anello di guasto;
 - prova strumentale del corretto funzionamento dei dispositivi differenziali;
 - misura dell'impedenza dei conduttori di protezione e resistenza dei collegamenti equipotenziali;
 - misura della corrente di primo guasto;

- esaminate le offerte pervenute da parte di tutte le ditte interpellate, e dato atto che quella più vantaggiosa è stata formulata dalla ditta SECUR CONTROL S.r.l., con sede in Torrita di Siena (SI) – Traversa Val di Chiana Ovest n° 26, al prezzo di Euro 1.150,00 + IVA;
- visto l'art. 20 del vigente Statuto;
a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E T E R M I N A:

- di approvare il preventivo di spesa per l'esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 462/01, presentato dalla ditta SECUR CONTROL S.r.l., con sede in Torrita di Siena (SI) – Traversa Val di Chiana Ovest n° 26, al prezzo di Euro 1.150,00 + IVA;
- 1) ;di imputare la spesa di Euro 1.403,00 Al Cap. 1/4/162.00 che risultano muniti di sufficiente disponibilità.

Chiusi Stazione, 31 gennaio 2018

Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)